



Detail zu WV (TAB) 2022 12.3 (5)

Für gesteckte und andere Anlagen, welche diesen Standart nicht unterstützen, kann in Absprache mit dem VNB eine andere Form der Ansteuerung (z.B. Lastschaltgerät oder Schaltschütz in der Zuleitung) eingesetzt werden.

- ① Drähte gekennzeichnet für Zuordnung unterbrechbare Last
- ② Montageort Schütz: Zählerverteilung; muss plombiert werden können
- ③ Der Steueraussenleiter ist bis zum Eingang des Steuerüberstromunterbrechers in den Ausleiterfarben der geltenden NIN zu wählen

Beispiel: Steuerung Ladestation mit Lastschütz

Steuerung von PV Anlagen < 30kVA und E-Ladestationen durch den VNB

- Keine Steuerung VNB = Steuerspannung durchgeschaltet
- Steuerung VNB = Steuerspannung unterbrochen

01.01.23 kym

Änderung 30.03.23 dfa

18.12.23 dfa

1

2

Primeo
Netz AG

3

EBL

WV

Ausgabe
2022

B 12.3-2