



Detail zu WV (TAB) 2022 12.3 (5)

Für gesteckte und andere Anlagen, welche diesen Standard nicht unterstützen, kann in Absprache mit dem VNB eine andere Form der Ansteuerung (z.B. Lastschaltgerät oder Schaltschütz in der Zuleitung) eingesetzt werden.

- ① Drähte gekennzeichnet für Zuordnung unterbrechbare Last
- ② Montageort Schütz: Zählerverteilung; muss plombiert werden können

Beispiel: Steuerung Ladestation mit Lastschütz

	01.01.23	kym
Änderung	30.03.23	dfa